

供氮系统、废气处理设备及直膨组合式空调机组 公开谈判文件二次评审意见

2025 年 11 月 25 日，物资采购部组织需求部门、技术部门就供氮系统、废气处理设备及直膨组合式空调机组公开谈判文件召开了评审会，本次评审为针对初版谈判文件（已流标）修改后进行的二次评审。会上成立了评审小组，招标代理公司对谈判文件内准入资格、评分标准、技术要求等重点内容进行了汇报，分析了流标原因及新版谈判文件修改之处。经评审小组质询、讨论，形成以下意见：

1. 供氮系统采购需求(16.2 条款)中增加管道长度不大于 35 米的要求；
2. 废气处理设备应增加相应岗位控制风速应满足相应的标准要求的内容；
3. 修改完善以上内容后同意供氮系统、废气处理设备及直膨组合式空调机组公开谈判文件通过评审。



二〇二五年十一月二十六日



评审小组成员签到表

[illegible]